



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 5ο

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 39,6 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», στη θέση «Φανάρι - Χρυσόδεντρο - Δρέβενο» και των συνοδών του έργων στη Δ.Ε. Αξιούπολης, του Δήμου Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α1)»

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/ 07-07-2023

Αριθμ. Απόφασης: 65 / 2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 7 Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) δια ζώσης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 458242 (620)/03-07-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 03-07-2023 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν έντεκα (11) μέλη - δέκα (10) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος	1. Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος
2. Τόσκας Λάζαρος- Αντιπρόεδρος	2. Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος
3. Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος	3. Ζέρζης Πέτρος-Τακτ. μέλος
4. Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος	4. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτ. Μέλος
5. Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος	5. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος
6. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος	
7. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος	
8. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος	
9. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος	
10. Μπίλλιας Παρίσης-Τακτ.μέλος	
11. Πάλλας Κωνσταντίνος-Αναπλ.μέλος	

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 39,6 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», στη θέση «Φανάρι - Χρυσόδεντρο - Δρέβενο» και των συνοδών του έργων στη Δ.Ε. Αξιούπολης, του Δήμου Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α1)» και λόγω της απουσίας της εισηγήτριας του θέματος, έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ.881222/3457/06-02-2023 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

“ 2. Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1.Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την προστασία του περιβάλλοντος»

2.Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 / Α / 21-09-2011) « Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

3.Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ841/Β/24-02-2022) και ισχύει. « Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί κα ισχύει »

4.ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

5.Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α /27-6-2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις»

6.Ν.3851/10 (ΦΕΚ 85 / Α/ 04-06-2010) « Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

7.Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020)« Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 39,6 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», στη θέση «Φανάρι - Χρυσόδεντρο - Δρέβενο» και των συνοδών του έργων στη Δ.Ε. Αξιούπολης, του Δήμου Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προτείνεται να εγκατασταθεί σε επιφάνειες οι οποίες σύμφωνα με τον αναμορφωμένο δασικό χάρτη της Π.Ε. Κιλκίς, αποτελούν δασικού και αγροτικού χαρακτήρα εκτάσεις.

Συνοπτικά το μελετώμενο έργο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδομές :

Κύριο έργο:

Εγκατάσταση δεκαοκτώ (18) Ανεμογεννητριών (Α/Γ) τύπου Vestas V120 2,2MW έκαστη. Η κάθε ανεμογεννήτρια έχει τρία πτερύγια μήκους περίπου 59 μέτρα το καθένα, με διάμετρο ρότορα 120 μέτρα και με ύψος πυλώνα 137 μέτρα.

Διαμόρφωση πλατειών ανέγερσης Α/Γων συνολικού εμβαδού 111.519 τ.μ.

Θεμελίωση Α/Γων - κατασκευή Βάσεων Πυλώνων διαμέτρου 21 μέτρων και βάθους 3 μέτρων

Κατασκευή εσωτερικού υπόγειου δικτύου μέσης τάσης, γείωσης και οπτικής ίνας, μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο θα καταλήγει από τις Α/Γες στον οικίσκο ελέγχου του ΑΣΠΗΕ, συνολικού μήκους 12,81 χιλιομέτρων.

Κατασκευή κτιρίου ελέγχου εμβαδού περίπου 200 τ.μ. , εντός γηπέδου εμβαδού 4000 τ.μ.

Συνοδά Έργα:

Κατασκευή οδοποιίας για την πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης του έργου και την εσωτερική οδική διασύνδεση των Α/Γων του ΑΣΠΗΕ συνολικού μήκους 5.168,68 μέτρων .

Κατασκευή τεχνικών έργων απορροής όμβριων υδάτων (κανάλι απορροής όμβριων υδάτων και σωληνωτοί οχετοί κατάλληλης διατομής).

Έργα διασύνδεσης με το δίκτυο, τα οποία περιλαμβάνουν :

την κατασκευή υπόγειας γραμμής μεταφοράς Μ.Τ., η οποία θα έχει αφητηρία τον οικίσκο ελέγχου του ΑΣΠΗΕ και ακολουθώντας την νέα οδοποιία του ΑΣΠΗΕ και το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής θα καταλήγει και θα συνδέεται στον νέο Υ/Σ. Το συνολικό μήκος της υπόγειας γραμμής μεταφοράς Μ.Τ. θα είναι ίσο με 12.412 μέτρα.

Την κατασκευή νέου Υ/Σ 150kV/33kV, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 27.589 τ.μ. το οποίο χωροθετείται νότια – νοτιοανατολικά της θέση εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ και σε γραμμική απόσταση 8,8 χιλιομέτρων από αυτή.

Λοιπές τεχνικές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις & εργασίες:

Επιμέρους τεχνικά έργα βασικού έργου ήτοι καταστήρας αδρανών υλικών, σιλό παρασκευής σκυροδέματος, χρήση εκρηκτικών υλών, δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και ερευνητικά φρέατα.

Η θέση εγκατάστασης του μελετώμενου ΑΣΠΗΕ εντοπίζεται σε βουνώδη περιοχή βορειοδυτικά του οικισμού «Πολύκαστρο» της Π.Ε. Κιλκίς. Εμπίπτει συνολικά στις Τ.Κ. Φανού, Αξιούπολεως, Γοργόπης της Δ.Ε. Αξιούπολης , του Δήμου Παιονίας , Π.Ε. Κιλκίς. Οι πλησιέστεροι οικισμοί στο μελετώμενο έργο και η απόστασή τους από την πλησιέστερη Α/Γ αυτού παρατίθενται ακολούθως:

Ο οικισμός «Φανός», ο οποίος εντοπίζεται 955 μέτρα βόρεια της θέσης εγκατάστασης της Α/Γ1 του έργου.

Ο οικισμός «Πλαγιά», ο οποίος εντοπίζεται 1,5 χιλιόμετρο βορειοανατολικά της θέσης εγκατάστασης της Α/Γ1 του έργου.

Ο οικισμός «Πηγή», ο οποίος εντοπίζεται 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της θέσης εγκατάστασης της Α/Γ12 του έργου.

Ο οικισμός «Πευκόδασος», ο οποίος εντοπίζεται 3,4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της θέσης εγκατάστασης της Α/Γ18 του έργου.

Ο οικισμός «Χαμηλό», ο οποίος εντοπίζεται 3,7 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της θέσης εγκατάστασης της Α/Γ1 του έργου.

Ο οικισμός «Δογάνης», ο οποίος εντοπίζεται 4,3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της θέσης εγκατάστασης της Α/Γ1 του έργου.

Η επιφάνεια επέμβασης του μελετώμενου έργου καταλαμβάνει δασικές και μη δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της Π.Ε. Κιλκίς. Ειδικότερα εκ της συνολικής επιφάνειας των 182.656 τ.μ. που αποτελούν την επιφάνεια κατάληψης του έργου, τα 85.710 τ.μ. αποτελούν δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και τα λοιπά 96.946 τ.μ. αποτελούν μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

Για τον αιολικό σταθμό έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 1101/2022 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Ε. τροποποίησης της υπ. αριθμ. 2758/2021 βεβαίωσης παραγωγού Ρ.Α.Ε.

Ειδικότερα για την συμβατότητα του μελετώμενου έργου με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, στο εξής ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008), στην Μ.Π.Ε. καταγράφονται τα εξής:

Ο μελετώμενος ΑΣΠΗΕ εντάσσεται στην Ηπειρωτική Χώρα, σε Περιοχή Αιολικής Καταλληλότητας – ΠΑΚ (Δ.Ε. Αξιούπολης) και όπου περιοχές ή και μεμονωμένες θέσεις που κρίνονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά το άρθρο 3 παρ. 1.δ του ν. 3468/2006, ως ενεργειακά αποδοτικές.

Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εκτός των ζωνών αποκλεισμού για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ

Ο μελετώμενος ΑΣΠΗΕ καταλαμβάνει κατά το ήμισυ περίπου δασικού χαρακτήρα εκτάσεις κατηγορίας επιτρεπτής επέμβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την οποία προβλέπεται η έκδοση σχετικής άδειας επέμβασης σε δασική έκταση σύμφωνα με τις διατάξεις του δασικού κώδικα, ν. 998/1979, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, να ενσωματωθεί στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Το έργο τηρεί ελάχιστες αποστάσεις από έργα υποδομών και άλλα συναφή τεχνικά έργα ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του.

Το έργο δεν προκαλεί ασυμβατότητα με γεινιάζουσες χρήσεις και δεν επιφέρει οπτική φόρτιση/όχληση σε γειτονικούς οικισμούς ή άλλες χρήσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Το μεγαλύτερο τμήμα του μελετώμενου έργου εμπίπτει εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 και ειδικότερα εντός:

Της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ – SPA) με κωδικό GR1240009 και ονομασία «Όρος Πάικο, στενά Αψαλού και Μογλενίτσας»

Της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ – SPA) με κωδικό GR1220010 και ονομασία «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλυκή Κίτρους»

Της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ – SAC) με κωδικό GR1220002 και ονομασία «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη».

Επίσης τμήμα του μελετώμενου έργου εμπίπτει εντός της Σημαντικής Περιοχής για Πουλιά (ΙΒΑ) με κωδικό GR025 – Ποταμός Αξιός.

Σε χωριστό παράρτημα της ΜΠΕ υπάρχει Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που συντάχθηκε για τις ανωτέρω προστατευόμενες περιοχές, η οποία με την προϋπόθεση εφαρμογής των απαραίτητων εκ των μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προτείνονται στην ΜΠΕ, συμπεραίνει ότι :

για το έργο :

Δεν ενδέχεται να προκαλέσει καθυστέρηση ή να διακόψει την πρόοδο επίτευξης των στόχων διατήρησης των οικείων περιοχών Natura 2000.

Δεν ενδέχεται να ελαττώσει την έκταση ή κατακερματίσει τους τύπους οικοτόπων των περιοχών Natura 2000 ή να επηρεάσει την αντιπροσωπευτικότητα και το βαθμό διατήρησης της δομής και των λειτουργιών τους.

Δεν ενδέχεται να ελαττώσει το μέγεθος του πληθυσμού των ειδών ή να επηρεάσει το βαθμό διατήρησης των βιοτόπων τους ή να τους κατακερματίσει ή να επηρεάσει την ισορροπία μεταξύ των ειδών ή να επηρεάσει το βαθμό απομόνωσής τους.

Δεν ενδέχεται να προξενήσει αλλαγές σε ζωικής σημασίας παραμέτρους (π.χ. ισορροπία θρεπτικών, υποβάθμιση του εδάφους από πιθανή διάβρωση, δυναμική των σχέσεων μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων), οι οποίες καθορίζουν το πώς λειτουργούν οι οικίες περιοχές Natura 2000.

Δεν ενδέχεται να έχει αλληλεπιδράσεις με προβλεπόμενες ή αναμενόμενες φυσικές αλλαγές στις οικίες περιοχές Natura 2000.

για τα συνοδά έργα του συγκεκριμένου ΑΣΠΗΕ :

δεν θα προκαλέσουν δυσμενή επίπτωση στην περιοχή εγκατάστασης και στην ακεραιότητα της, ούτε στα είδη που διαβιούν σ' αυτή λόγω της προτεινόμενης υπογειοποίησης της καλωδίωσης για τη μεταφορά του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και της ορθής αρχικής χωροθέτησης εντός ενός ανθρωπογενώς επηρεαζόμενου τοπίου με πυκνό δίκτυο υφιστάμενων δρόμων, και της μέριμνας για την ορθή επιλογή χάραξης των τμημάτων της περιορισμένου μήκους νέας οδοποιίας.

Επίσης η ΜΠΕ και η ΕΟΑ κρίνει ότι η προσθετική επίπτωση του έργου συνεργιστικά με άλλα συναφή έργα στην περιοχή δεν θα είναι σημαντικού βαθμού με δεδομένο το ότι θα εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων που αναφέρονται στην ΕΟΑ.

Το έργο σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/β/10-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 841/Β/24-02-2022) και ισχύει, ανήκει στην υποκατηγορία Α1 της 10ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων (αναανεώσιμες πηγές ενέργειας) με α/α 1α (ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια στην ξηρά) .

Συμυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι :

η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

επί της ΜΠΕ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, υπάρχουν στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο, αντιρρήσεις επί της ΜΠΕ.

Ο Δήμος Παιονίας μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δεν έχει εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου της ΜΠΕ, όπως προκύπτει από την «διαύγεια».

για τις αρνητικές ή αμφίσημες γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, δηλαδή για την ΜΠΕ του θέματος η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) , εφαρμόζει την διαδικασία του άρθρου 4, παράγραφος Β, της ΚΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013), αναφορικά με την ενημέρωση του φορέα του έργου, την αξιολόγηση και την στάθμισή τους από την παραπάνω περιβαλλοντική αρχή και την σύνταξη σχεδίου ΑΕΠΟ ή απορριπτικής απόφασης.

Οι θέσεις των ανεμογεννητριών Α/Γ 14 έως Α/Γ/ 18 όπως αναγράφεται στην ΜΠΕ και αποτυπώνονται στο σχέδιο με αριθμό Π02 με θέμα «Χάρτης περιοχής Μελέτης» που περιέχεται στην ΜΠΕ , βρίσκονται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ – SPA) με κωδικό GR1220010 και ονομασία «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλυκή Κίτρους» στην οποία υπάρχει σε ισχύ απαγόρευση εγκατάστασης ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων. Ειδικότερα σύμφωνα το άρθρο 2, παράγραφος 7 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669 (ΦΕΚ 294/Δ/21-08-2018) « Όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή », όπως συμπληρώθηκε με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/57193/3079 (ΦΕΚ 317/Δ/04-09-2018) και παρατάθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/66388/2906 (ΦΕΚ 455/Δ/06-08-2020) η οποία παρατάθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/72678/2330 (ΦΕΚ507/Δ/30-07-2021), η οποία επίσης παρατάθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79831/2249 (ΦΕΚ 486/Δ/01-08-2022), στην περιοχή στην οποία προτείνεται να εγκατασταθούν οι προαναφερόμενες ανεμογεννήτριες Α/Γ 14 έως Α/Γ/ 18, «Απαγορεύονται τα έργα, οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες που μπορούν διασπάσουν τη συνοχή του οικοσυστήματος και να θέσουν σε κίνδυνο τα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας και τα ενδιαιτήματά τους στην περιοχή. Ενδεικτικά απαγορεύονται: η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, τα αιολικά πάρκα, τα λατομεία και ορυχεία, η ανοιχτή καύση αποβλήτων».

γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου, ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ εξαιρεθούν από την χωροθέτηση, εγκατάσταση, λειτουργία και αδειοδότηση οι ανεμογεννήτριες Α/Γ 14 έως Α/Γ/ 18, οι θέσεις των οποίων αναγράφονται στην ΜΠΕ και αποτυπώνονται στα σχέδια που περιέχονται σε αυτήν, διότι όπως τεκμηριώθηκε ανωτέρω υπάρχει ρητή απαγόρευση για την εγκατάστασή τους.

Επιπροσθέτως των όρων που αναφέρονται στην ΜΠΕ, προτείνονται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις :

1. Να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθ. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077 Β/09-04-2012) για ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης στην Απόφαση Ε.Π.Ο.
2. Τα προκύπτοντα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) « Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ».
3. Για ειδικές εργασίες, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που θα προκύψουν κατά τον λεπτομερή σχεδιασμό του έργου να υποβληθεί ξεχωριστή Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.), σύμφωνα με το Άρθρο 7, παράγραφος 2 του Ν.4014. Ενδεικτικά η ΤΕΠΕΜ θα αξιολογήσει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις για εργασίες, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις όπως : εργοταξιακό χώρο, αποθεσιοθαλάμους, δανειοθαλάμους, εξειδικευμένα τεχνικά μέτρα κ.α.
4. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, παύσει η λειτουργία του έργου, ο φορέας του έργου οφείλει να αποξηλώσει και να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις εντός της έκτασης επέμβασης και να αποκαταστήσει το χώρο σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί και θα εγκριθεί αρμοδίως, επαναφέροντας την έκταση στην αρχική της μορφή.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 του παρόντος”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη για την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας επί του θέματος.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 “Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει». .

στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”.

Αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 39,6 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», στη θέση «Φανάρι - Χρυσόδεντρο - Δρέβενο» και των συνοδών του έργων στη Δ.Ε. Αξιούπολης, του Δήμου Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α1).

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κωνσταντίνος Γιουτίκας

Η Γραμματέας