



<http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=548&language=el-GR>

Πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β'/17-02-2016) SEVESO III

Πληροφορίες για εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας

Όλες οι εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Οδηγία SEVESO) – «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών» πρέπει να υποβάλουν στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Φάκελο Κοινοποίησης που να περιλαμβάνει μια μη-τεχνική περίληψη. Πιο συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασής τους, τον κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016), πληροφορίες για τις ενέργειες έκτακτης ανάγκης και πηγές πρόσθετων σχετικών πληροφοριών (Παράρτημα V της ανωτέρω ΚΥΑ).

Γενικές υποχρεώσεις για τους υπεύθυνους της εγκατάστασης

Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση να αναγνωρίσουν όλους τους κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων στην εγκατάστασή τους, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και να περιορίσουν τις συνέπειες των επιπτώσεων αυτών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Πληροφορίες προς δημοσίευση για μια εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας

Αυτή η εγκατάσταση υπάγεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016) (Οδηγία SEVESO) και έχει προσκομίσει φάκελο Κοινοποίησης στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

Οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες έχουν εξαχθεί από το φάκελο Κοινοποίησης, πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Η ημερομηνία της τελευταίας επιθεώρησης SEVESO μπορεί επίσης να βρεθεί στους παρακάτω πίνακες.

Ιστορικό

Έκδοση	Αιτία	Ημερομηνία
	Κατάθεση Φακέλου Κοινοποίησης	07-12-2017
	Θεώρηση Φακέλου Κοινοποίησης	2390/28-08-2018
	Ενημέρωση Φακέλου λόγω αλλαγής φορέα	3750/12-12-2018
	Τελευταία Θεώρηση Φακέλου	664/14-03-2018

Πληροφορίες της εγκατάστασης με βάση το άρθρο 13 της προαναφερθείσας ΚΥΑ

Όνομα Εγκατάστασης	Καταχωρισμένο όνομα	BITOUMINA AE
	Εμπορική ονομασία	
Διεύθυνση Εγκατάστασης	Διεύθυνση	ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ N 40°42.12144' , E 22°47.45144'
	Περιοχή, Τ.Κ.	57011 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
	E-mail	info@bitoumina.gr
	Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΤΣΚΟΣ 2310320094-6977077022
Πληροφορίες φακέλου Κοινοποίησης	Δραστηριότητα	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
Πληροφορίες επικίνδυνων ουσιών	Κατηγορίες κινδύνου/ Κατονομαζόμενες ουσίες	<p>Δηλώσεις επικινδυνότητας: H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>Δηλώσεις πρόφύλαξης: P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.</p>
	Επικίνδυνα χαρακτηριστικά/ Επικινδυνότητα	<p>Προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Μπορεί να βλάψει την γονιμότητα.</p>

		Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς , με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης	Πως θα ειδοποιηθεί το κοινό σε περίπτωση ατυχήματος	Δεν υπάρχει κατοικημένη περιοχή κοντά στο εργοστάσιο. Σε περίπτωση ατυχήματος η εταιρεία βάσει του ΕΣΕΑ ειδοποιεί τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, γίνεται ενεργοποίηση του εξωτερικού ΣΑΤΑΜΕ, και ειδοποιείται το κοινό με τον μηχανισμό της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο γίνεται ενημέρωση του κοινού από Διευθυντή ΕΣΕΑ.
	Αντίδραση κοινού σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος	Δεν υπάρχει κατοικημένη περιοχή κοντά στο εργοστάσιο. Μετακίνηση πληθυσμού σε απόσταση μεγαλύτερη των 1000 μέτρων.
Επιθεώρηση	Ημερομηνία πιο πρόσφατης επιθεώρησης	12/03/2019
	Διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση	Σε γενικές γραμμές, η μονάδα τηρεί τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την ΚΥΑ, σε βαθμό οριακά ικανοποιητικό. Αυτό βέβαια δικαιολογείται ως ένα βαθμό λόγω του γεγονότος ότι η μονάδα δεν λειτουργεί, αλλά ο βαθμός ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού μπορεί να βελτιωθεί πολύ περισσότερο.
Λοιπές Πληροφορίες	Γειτονικές εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (τοποθεσία, διεύθυνση, Τ.Κ)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ